



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО - КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4. Телефон: (861) 214-24-60, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: skenergonadzor@mail.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 24-170-17/П

«16» апреля 2018 г.
(дата составления предписания)

16-00

(время составления предписания)

РФ, 353375, Краснодарский
край, Крымский район, с.
Киевское, ул. Привокзальная, 3.
(место составления предписания)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Киевский психоневрологический интернат" (сокращенное наименование, далее по тексту: ГБУ СО КК "Киевский ПНИ"). ОГРН: 1022304062890 / ИНН: 2337016763
Юридический адрес: РФ, 353375, Краснодарский край, Крымский район, с. Киевское, ул. Привокзальная, 3. Место фактического осуществления деятельности: РФ, 353375, Краснодарский край, Крымский район, с. Киевское, ул. Привокзальная, 3

(Наименование предприятия, организации, учреждения, адрес, телефон, факс)

Государственным инспектором Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Иванниковым Олегом Валентиновичем, главным государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Поддубным Николаем Николаевичем, в присутствии и.о. директора ГБУ СО КК "Киевский ПНИ" Кравченко Оксаны Анатольевны, на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) от « 15 » февраля 2018 г. № 1165-р в период с «20» марта по «16» апреля 2018г. проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

исполнения требований ст. 20, 29.1 Федерального закона РФ от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; ст. 5, ч. 14 ст. 6, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, ч. 1 ст. 28, 29, 37, 48 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; п. 6, 8 «Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2011 г. № 318;

п. 1.1.1 – 3.3.11 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6 и зарегистрированных Минюстом России от 22 января 2003г. №4145; п. 1.1.1. – 1.7.118 «Правил устройства электроустановок», утвержденных Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204, п. п. 2.2.5, 2.5.1 – 2.5.6, 4.1.2, 4.2.30, 5.3.3, 5.3.6 - 5.3.7, 5.3.22 – 5.3.24, 5.3.27, 6.1.31, 6.2.29,

6.2.33, 7.1.2, 7.1.11, 9.1.6, 9.1.12, 9.1.39, 9.2.2, 9.4.14, 10.1.12, 10.2.9 – 10.2.10, 10.4.3, 10.5.3, 10.5.8 – 10.5.9, 12.11, 12.13 – 12.14 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 02.04.2003. № 4358;
- ГБУ СО КК "Киевский ПНИ"

В целях выполнения вопросов в сфере безопасности энергоустановок, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, руководителю предприятия предписывается устранить выявленные нарушения, в указанные сроки:

№ п/п	Выявленные нарушения	Ссылка на НТД	Срок устранения
1	2	3	4
Электроустановки			
1.	Не организованы периодические и внеочередные осмотры воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ с записью результатов в эксплуатационной документации. Не составлен график периодичных осмотров воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ.	Правила технической эксплуатации электроустановок к потребителей. Утверждены приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003г. Зарегистрирован о в Минюсте России 22.01.2003г. № 4145 (далее ПТЭЭП), п.п. 1.2.6.; 2.3.8.; 2.3.13.	01.10.2018г.
2.	Не проведены испытания воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ согласно норм и сроков.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6.; 2.1.39.; прил. 3.	01.10.2018г.
3.	Не разработана инструкция по взаимоотношениям с оперативным персоналом электросетевой организации, согласованная и утвержденная в установленном порядке.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6.; 1.5.15.	01.10.2018г.
4.	Не разработан перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП 1.2.6; 1.8.2.	01.10.2018г.
5.	При использовании в электроустановке устройств защитного отключения (далее -УЗО) должна осуществляться его проверка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования (приложение 3 ПТЭЭП).	ПТЭЭП, 1.2.6.; 2.7.19.; прил.3.	01.10.2018г.
Тепловые установки			
6.	Не проведены испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь тепловых сетей.	п. 6.2.32. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных	01.10.2018г.

		Минэнерго России №115 от 24.03.03г. и зарегистрирован ных Минюстом России № 4358 от 02.04.03г. (далее ПТЭТЭУ)	
7.	Не разработаны нормативные энергетические характеристики тепловых энергоустановок.	п. 2.5.1 ПТЭ ТЭУ	01.10.2018г.
8.	Не проведены режимно-наладочные испытания котлов КВЖ-0,6 Ж.	п. 5.3.7 ПТЭ ТЭУ	01.10.2018г.
9.	В котельной не обеспечено измерение расходов тепловой энергии и теплоносителя.	п. 2.5.2 ПТЭ ТЭУ	01.10.2018г.

Предложения руководителю предприятия (учреждения):

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **01.10.2018г.** направить на имя начальника Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора **уведомление об исполнении предписания** по адресу: РФ, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, проезд Скобликова, 9. Тел./факс (8617) 643252.

Предписание выдал(и):

Государственный инспектор Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(Должность, подпись, штамп, инициалы, фамилия)



/ О. В. Иванников /

Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(Должность, подпись, штамп, инициалы, фамилия)

/ Н.Н. Поддубный /

Один экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):
«16» апреля 2018 г.

И.О. директора ГБУ СО КК "Киевский ПНИ"

(Должность, подпись, инициалы, фамилия)

/ О.А. Кравченко /

Пометка об отказе получения предписания: _____

(Подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

