

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

350080, Россия, г. Краснодар, ул. Уральская 121, 8 (861) 262-20-09, e-mail: gumchskk@mail.ru,
https://23.mchs.gov.ru/, тел. Доверия: 8 (861) 268-64-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района

353387, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Кирова, 2 А; тел./факс 8(861) 312-17-74;
e-mail: ogpn28@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(место составления акта)

(дата составления акта)

г. Крымск, ул. Кирова, 2 А

« 22 » апреля 20 21 г.

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 34

По адресу/адресам: 353375 Россия, Краснодарский край, Крымский район, с. Киевское, ул. Привокзальная, д.3

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 34 от 05.04.2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – главного государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Козырева Максима Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка: Плановая – выездная (Порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 232105212839, на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» генеральной прокуратуры Российской Федерации (https://proverka.gov.ru))

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат». (ИНН 2337016763; ОГРН 1022304062890) (Объект защиты: психоневрологический интернат (здание, сооружение, строение, территория)). (Объект (территория) относится к категории высокого риска (2 класс)).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 12.04.2021 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и 22.04.2021 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих, в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2012 года. (Фактический срок проведения проверки на объекте защиты составил: в течение 2-х рабочих дней, а именно: 4 рабочих часа 00 минут).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Законный представитель юридического лица – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» Елисеев Александр Дмитриевич, 05.04.2021 года, в 10 час. 00. _____

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверки: *Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – Главный государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Козырев Максим Сергеевич*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Законный представитель юридического лица – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» Елисеев Александр Дмитриевич*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

■ **На момент проведения проверки выявлены следующие нарушения норм и правил (обязательных требований пожарной безопасности):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не все помещения объекта защиты, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1, а именно чердачное помещение, защищены автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.131.1500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	Юридическое лицо: ГБУ СО КК «Киевский ПНИ». (ИНН 2337016763; ОГРН 1022304062890) Должностное лицо: директор ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» Елисеев Александр Дмитриевич

Примечание: -

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена



М.С. Козырев

(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки):

✓ *А.М. Елисеев* Законный представитель юридического лица – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» Елисеев Александр Дмитриевич

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

• *Распоряжение № 34 от 05.04.2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и*

профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – главного государственного инспектора Крымского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Козырева Максима Сергеевича.


- ПРОТОКОЛ от 22 апреля 2021 года № 43/59 об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;
- ПРОТОКОЛ от 22 апреля 2021 года № 43/60 об административном правонарушении в области пожарной безопасности в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;
- ПРЕДПИСАНИЕ от 22 апреля 2021 года № 34/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – Главный государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Козырев Максим Сергеевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Законный представитель юридического лица – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Киевский психоневрологический интернат» Елисеев Александр Дмитриевич


(подпись)

« 22 » апреля 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)

* В соответствии со статьей 16, п.12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года, № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в соответствующие органы государственного контроля (надзора) или суд, в письменной форме возражения в отношении акта проверки или отдельных положений.

(подпись)

 ✓